

L'ENEL Distribuzione Spa – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale – Centro Sviluppo Rete, Lazio, Abruzzo e Molise - **RENDE NOTO** - di avere richiesto, con domanda in data 10/12/2015 diretta all'Amministrazione Regionale del Molise e prodotta ai sensi del T.U. 11/12/1933 n° 1775, il decreto di autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di pubblica utilità, il seguente impianto: linea elettrica MT aerea per allaccio cliente “La Perla Cave S.r.l.” in Loc. “Cese” di Vinchiaturo (CB).

Il suddetto impianto avrà le seguenti caratteristiche: frequenza 50 Hz, tensione 20.000V, lunghezza metri 1600 conduttori in alluminio e acciaio 35 mmq. sostegni poligonali in acc., tipo 12/C; 12/E; 12/D; 12/F; 12/G e 12/H. Nella domanda di cui sopra è allegato il foglio di specifica delle caratteristiche e modalità di esercizio delle servitù attinenti l'impianto.

I documenti di cui sopra ed il piano tecnico delle opere saranno a disposizione presso la Regione Molise – Direzione Generale II – Servizio Energia – Uff. Interdisciplinare per l'Energia di Isernia – Via Farinacci, 9 – 86170 Isernia e presso l'Albo Pretorio del Comune di Vinchiaturo. La presente pubblicazione viene eseguita anche per gli effetti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere di cui si tratta, dovuta a norma del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. n° 28 del 27/09/2006. Ai sensi dell'articolo 112 del T.U. citato, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'Assessorato istruente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I competenti Uffici ENEL sono in contrada S. Giovanni in Golfo - Campobasso.

Campobasso, li 10 DIC. 2015 Ing. Antonio PARENTE

Il Responsabile

