

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. TITOLO III bis

IPPC 6.6 lettera a) Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006


Azienda Agricola di Tavone Raffaella

Installazione ubicata in località Centomani, in agro del Comune di Macchiagodena (IS)

ALLEGATO A22

- Dichiarazione parere preventivo VV.FF.

Campobasso, lì Dicembre 2024



Il Tecnico

Dott. For. Gianpiero Tamilia

STUDIO TECNICO AMBIENTALE AGRO-FORESTALE

Dott. For. Gianpiero Tamilia

Via Piave, 1/A – 86100 Campobasso

Contatti: 339.2107130

gianpiero.tamilia@libero.it - g.tamilia@conafpec.it

C.F. TML GPR 79 P01 B519 R - P.IVA 016.602.607.02

Spett.le SUAP Trigno-Sinello
Piazza Amendola – Mercato Coperto
66050 San Salvo (CH)

Oggetto: *RISTRUTTURAZIONE DI DUE CAPANNONI AD USO AGRICOLO NEL COMUNE DI MACCHIAGODENA (IS).*
Pratica 94547.

Ditta : Raffaella TAVONE.

Il sottoscritto:

- Ing. Michele CALABRESE nato a Spinete (CB) il 12.12.1954 (c. f. CLB MHL 54T16 I910E) ed ivi residente alla frazione Piana, 81 nella qualità di progettista dei lavori di cui in oggetto;

DICHIARA

Che nella progettazione sono presenti due attività che potrebbero richiedere il parere preventivo da parte del comando provinciale dei VV.FF. e precisamente:

- ✓ Deposito di GPL in serbatoi fissi;
- ✓ Installazione di moduli radianti all'interno degli edifici;

Per quanto riguarda la prima attività, sarà prodotta pratica amministrativa separata a cura del fornitore del GPL.

Per la seconda attività siamo in presenza di un impianto con potenza massima pari a 90 Kw per il capannone più grande e 72 Kw per il capannone più piccolo; in entrambi i casi la potenza utilizzata è inferiore alla minima necessaria per la richiesta del parere preventivo pari a 116 Kw..

Alla luce di quanto sopra esposto si dichiara che la pratica progettuale in oggetto **non richiede il parere preventivo da parte del comando provinciale dei VV.FF.**

Bojano, 09.04.2020

Il Tecnico
(Ing. Michele CALABRESE)

