

COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL  
CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
**REGIONE MOLISE**

[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Via Genova n. 11  
**86100 CAMPOBASSO**

**OGGETTO:** Comune di Petacciato – Codice Rendis 14IR097/G1 – 14IR529/G1 - 14IR530/G1 -14IR531/G1 – Intervento di consolidamento idrogeologico interessante il versante nord-est a valle dell’abitato – 4 lotti – importo intervento € 40.599.460,00 – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica – Avviso di indizione di Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

**Risposta a nota prot. 14510/2023 del 30-11-2023**

In relazione alla p.e.c. di pari oggetto si trasmettono gli elaborati grafici evidenziati: il tracciato delle condotte gestite dalla scrivente Azienda; l’evidenza dei punti di interferenza di seguito descritti e le modalità costruttive delle condotte idriche di rilevanza per le interferenze relative agli interventi in esame.

**1 - REALIZZAZIONE POZZI**

Nessuna interferenza con le strutture acquedottistiche gestite dalla A.S.R. Molise Acque.

**2. SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI**

La sistemazione idraulica dei fossi in agro del comune di Petacciato alla contrada Pozzo del Demanio – Marinella interessa la condotta in acciaio DN 350 - parte dello schema acquedottistico “Acquedotto Molisano Centrale” nel tratto Nodo 93A – Nodo 56A (serbatoio Petacciato Marina) - di seguito descritte:

a) **Fosso Cacchione:**

condotta in acciaio DN 350 posta ad una profondità di circa cm 70 in prossimità del Fosso Cacchione.

È fatto divieto modificare la quota attuale del terreno

b) **Fosso dei Lupi:**

condotta in acciaio DN 350 posta ad una profondità di circa cm 60 in prossimità del Fosso dei Lupi.

È fatto divieto modificare la quota attuale del terreno

c) **Fosso della Torre:**

condotta in acciaio DN 350 attraversamento evidenziato nella *tav. E.47.D allegata.* -

È fatto divieto modificare la quota attuale del terreno



Si evidenziano le modalità costruttive di cui all'allegata "tav. E.47.D." per l'esecuzione di eventuali scavi in corrispondenza degli attraversamenti trasversali con la condotta idrica precisando che si esclude, per le finalità progettuali, il relativo pozzetto di scarico indicato nel citato allegato ("tav. E.47.D.")

### **3. SISTEMAZIONE STRADA DENOMINATA MICHELANGELO BUONARROTI**

La strada denominata "Michelangelo Buonarroti" interseca la condotta in acciaio DN 350 - parte dello schema acquedottistico "Acquedotto Molisano Centrale" nel tratto Nodo 93A – Nodo 56A (serbatoio Petacciato Marina) – posata in un contro tubo in cemento armato DN 1000 come si evince dall'allegata "tav. E.7.A.49".

Le prescrizioni per la realizzazione delle sopra descritte interferenze sono regolamentate dall'articolo 23 del Regolamento interno visibile sulla pagina web dell'Azienda - [www.moliseacque.com](http://www.moliseacque.com).

Le procedure per ottenere il provvedimento autorizzativo e i pagamenti da effettuare sono disciplinati dal medesimo Regolamento interno.

L'Azienda si riserva, inoltre, di dettare ulteriori prescrizioni se ritenute necessarie per la salvaguardia delle attività di gestione delle strutture acquedottistiche a garanzia della corretta erogazione idrica alle utenze.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

**Il Direttore Generale**  
*Ing. Salvatore Lenza*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge