

DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Staff Procedure Autorizzative e Valutative

Alla

Regione Molise
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

e, p.c.

Alla


SILVER RIDGE POWER ITALIA SRL
srpi@legalmail.it

Oggetto: Istanza per l'avvio del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 relativa al "Progetto la realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 5,981 MWp e delle opere di connessione nel Comune di Gambatesa (CB) sito Contrada Giammarco snc" - Proponente SILVER RIDGE POWER ITALIA SRL - **ESITO VERIFICA COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.**

Con riferimento all'istanza in oggetto, acquisita al protocollo di ARPA Molise al n. 1319 del 29/01/2024, in esito alla verifica della completezza e adeguatezza documentale svolta dallo Staff per le Procedure Autorizzative e Valutative di ARPA Molise ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., si espone quanto di seguito.

In base ad esame cartografico, si rileva che le opere di connessione ricadono parzialmente (porzione interrata nel Comune di Pietracatella) all'interno del Sito Natura ZSC "Località Boschetto" (cod. IT7222111) per cui, sotto il profilo procedurale, ricorrerebbero gli estremi di cui all'art. 6, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

Ciò si evince anche dal confronto fra l'elaborato "Piano particellare grafico" (GBT_08) trasmesso dalla Società istante e quanto risulta dal Geoportale del MASE, di seguito riportato.



Stralcio "Piano particellare grafico" proponente



Stralcio Geoportale MASE

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

| SEDI | INDIRIZZO | TEL. | FAX | E-MAIL |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| DIREZIONE GENERALE | Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO | 0874•492600 | 0874•492644 | dirgen@arpamolise.it |
| DIPARTIMENTO PROVINCIALE | C.da Selvapiana 86100 CAMPOBASSO | 0874•492600 | 0874•492670 | campobasso.dip@arpamolise.it |
| DIPARTIMENTO PROVINCIALE | Via Berta, 1 86170 ISERNIA | 0874•492600 | 0874•492602 | isernia.dip@arpamolise.it |
| SEZIONE DIPARTIMENTALE | Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI | 0874•492600 | 0874•492688 | termoli.sez@arpamolise.it |



Ciò nondimeno, avendo la scrivente Agenzia effettuato l'esame della documentazione ai fini della verifica in oggetto, si evidenzia altresì che il campo fotovoltaico, ubicato nel Comune di Gambatesa, dista appena 150 m dal Sito Natura ZSC/ZPS "Lago di Occhito" (cod. IT 7222248) per cui sarebbe opportuno che vengano valutati i potenziali impatti anche su tale Sito Natura (oltre che sul Sito interessato dalla realizzazione del cavidotto interrato) nell'ambito della procedura di **Valutazione di Incidenza Ambientale** (VInCA) secondo quanto previsto dalla DGR n.304 del 13 settembre 2021, integrando i relativi oneri istruttori in base a quanto previsto dalla DGR n.542 del 08 agosto 2012.

Inoltre, si evidenzia che manca l'elaborato inerente alla **Gestione dei materiali da scavo**.

Infine, si rileva che gli shapefile non riportano l'ubicazione dei **sostegni dell'elettrodotto aereo**, fondamentali per valutare la compatibilità ambientale della loro ubicazione.

Si resta in attesa di ricevere comunicazioni relativamente agli aspetti procedurali e si porgono distinti saluti.

Il Direttore Dipartimento CB
Dott.ssa Maria Grazia Cerroni

*"Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs.07.03.2005 n. 82"*

A cura dello Staff per le Procedure Autorizzative e Valutative, nominato con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 55 del 19 febbraio 2020 nonché disposizioni Prot. n. 5801/2021 e n. 15715/2023.