PARTICOLARE VASCA SBR



LOCALE TECNICO - IMPIANTO LUCI E FM



LOCALE TECNICO - ALIMENTAZIONE COMPRESSORI



PARTICOLARE DERIVAZIONE PER CENTRALINA MISURAZIONE



RIF.	DESCRIZIONE
1	Tubo in acciaio zincato tipo pesante non filettabile # 20mm Codici di classificazione: 5 5 4 5 Tipo COSMEC srl. 6008-20L3
2	Raccordo metallico tubo rigido –tubo flessibile # 20mm Codici di classificazione: 5 5 4 5 Tipo COSMEC srl. 6017
3	Tubo metallico flessibile a doppia aggraffatura IP66 # 3/4" Codici di classificazione: 4 4 4 4 Tipo COSMEC srl. 6070BT
4	Raccordo tubo-scatola per tubo metallico flessibile #3/4" Codici di classificazione: 4 4 4 4 Tipo COSMEC srl. 6014
5	Staffa in metallo opportunamente sagomata e verniciata per il fissaggio dei raccordi tubo flessibile
6	Cavo a doppio isolamento senza protezione meccanica. Il tratto deve essere il più corto possibile e comunque non oltre i 25cm.
7	Sensore di PH
8	Centralina misuratore di PH

PARTICOLARE ARRIVO TUBAZIONI AL MISURATORE DI LIVELLO RADAR



RIF.	DESCRIZIONE
1	MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI
2	CAVO IN ARIA LIBERO
3	SUPPORTO DI FISSAGGIO A PARETE
4	RACCORDO PER TUBI METALLICI FLESSIBILI-SCATOLA Ø⌀20,5mm
5	TUBO METALLICO FLESSIBILE RICOPERTO IN EVA LISCIO Ø⌀20,5mm
6	RACCORDO TUBO-GUAINA METALLICO Ø⌀20,5
7	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Ø20mm

PARTICOLARE ARRIVO TUBAZIONI FLUSSOSTATO



RIF.	DESCRIZIONE
1	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Ø20mm
2	RACCORDO TUBO-GUAINA METALLICO Ø⌀20,5
3	TUBO METALLICO FLESSIBILE RICOPERTO IN EVA LISCIO Ø⌀20,5mm
4	RACCORDO PER TUBI METALLICI FLESSIBILI-SCATOLA Ø⌀20,5mm
5	SUPPORTO DI FISSAGGIO A PARETE
6	CAVO IN ARIA LIBERO
7	FLUSSOSTATO

PARTICOLARE SEZIONATORE PER LAVORO FUORI TENSIONE

Plinto con pozzetto integrato in CAV
Plinto annesso in cls prefabbricato per pali di illuminazione, per strade nazionali e SS/2/560 dim. con pozzetto 31-31 con chiusino per pozz diam. 31 cm con una profondità di 50 cm. Dovrà essere verificato per l'utilizzo di un palo di altezza fino a 5,80 m fuori terra.

GP1

GRUPPO PRESE 1

n° 01 Base modulare per montaggio presa 16/32A
n° 01 Presa tipo CEE 2P+PE 16A 230V con FUSIBILI
n° 01 Presa tipo CEE 3P+N+PE 16A 400V con FUSIBILI

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO – SIMBOLO GENERALE
	PROIETTORE LED 80W 230VAC 10000LUMEN 4000GRADI KELVIN CRI80 IK07 FASCIO APERTURA 100GRADI OTTICA SIMMETRICA DURATA 50000 ORE GRADO PROTEZIONE IP65 – su palo in acciaio da 5,5 m f.t.- altezza di montaggio lampada 5,5 m. palo su plinto con pozzetto integrato in CAV
	PLAFONIERA STAGNA PER INSTALLAZIONE A VISTA CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO, DIFFUSORE A LUCE CONTROLLATA. 27W LED – IP65
	PUNTO DI COMANDO CON SCATOLA PORTAFRUTTO IN PVC DA ESTERNO G.d.P. IP55. CAPACITA' 3 MODULI.
	INTERRUTTORE UNIPOLARE SERIE CIVILE PER INSTALLAZIONE IN SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO.
	PLAFONIERA DI TIPO AUTOALIMENTATO, Autonomia 1÷3h, PREDISP. LAMPADA 11W TIPO S.E. – IP65.
	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC CORREDATO DI ACCESSORI GRADO DI PROTEZIONE DEL SISTEMA – IP65.
	ALIMENTAZIONE TRIFASE MOTORI CON SEZIONATORE LOCALE
SIGLA QUADRO	IDENTIFICATIVO UTENZA CON SIGLA E QUADRO DI ALIMENTAZIONE
	CONDUTTURA ASCENDENTE/DISCENDENTE

HERAmbiente
Società del Gruppo Hera
Herambiente Servizi Industriali s.r.l.

Impianto di depurazione delle acque reflue e trattamento rifiuti a servizio del Consorzio per lo sviluppo Industriale di Isernia-Venafro Pozzilli (IS)

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., art. 29 octies.

Progetto definitivo opere edilizie

ELABORATO 19
Planimetria disposizione apparecchiature elettriche

Approvato	R. Boschi		
Controllato	G.L. Bergonzini M. Facchini		
Redatto	C. Angelozzi		
Cod. Doc. YARD S.r.l	CO 01 IS AA 01 D1 PL 19.00	**Cod. Doc.** Ranabllu S.r.l	21.008.05U.0320
Rev. 00	**Data**	29/07/2022	**Scala** 1:100

Viadle Enrico 26 Limenico
Viale Enrico Fermi, 1 CAP 86039
ISERNIA (CHIETI) (IS)
Tel. e fax. +39 0875 / 578060
e-mail: info@ranabllu.it - info@pec.ranabllu.it
http://www.ranabllu.it
pareri e certificati: certificazioni@ranabllu.it
RANABLLU S.r.l.
Via Aldo Moro 11/C, 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. e fax. +39 085 4460211 - +39 085 4460212
e-mail: info@ranabllu.it, pec: ranabllu@pec.ranabllu.it

E' vietato, senza nostra preventiva autorizzazione, riprodurre, copiare, rendere disponibile a terzi questo disegno.
Without our previous authorization this drawing can neither be copied nor disclosed to third persons.
Il est interdit sans notre autorisation de copier, reproduire ou communiquer ce dessin à des tiers.

SETTAGGIO PENNE mm 0.10 mm 0.20 mm 0.30 mm 0.40 mm 0.60

A0