

FRENTUM SANT'ELENA PEO

FRENTUM SANT'ELENA

produttori@pec.e-distribuzione.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/ADR/SVR/PRE

Oggetto: Validità della connessione al parco eolico di Sant'Elena Sannita - GOAL 002934/281

Ci riferiamo alla Vostra comunicazione del 05/08/2019 prot. N, 493930 con la quale si richiede la validità della soluzione di connessione relativa alla richiesta di connessione 002934/281 per la quale con ns. Prot. DD/P2005010027 del 14/10/2005 è stata rilasciata una Soluzione di Connessione di Massima in rispetto della Del 50/02. La soluzione di connessione è su rete RTN e prevede una cabina di consegna AT da inserire in entra-esce alla linea RT 150kV San Massimo – Macchiagodena. Precisiamo altresì che l'impianto di produzione in oggetto rientra tra quelli oggetto dell'accordo di prosecuzione lavori tra Enel e Telat del 31/03/2009.

Come già comunicato da Terna in data 02/05/2014, ns. Prot. Enel-DIS 0382549, la soluzione di connessione suddetta è da intendersi tuttora valida ai sensi dell'art 33.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08.

Evidenziamo infine che a valle dell'acquisizione delle autorizzazioni il preventivo sarà elaborato con il nuovo valore di potenza autorizzato, eventualmente ridotto, in esito alle medesime autorizzazioni.

Cordiali saluti,

Gioacchino Marino Cerrato
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.