



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

Settore Lavori Pubblici

Dirigente: dott. Michele Smargiassi

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

1/2

Responsabile dell'Ufficio: ing. Antonio Plescia

Telefono 0874/401257 – e-mail:

antonio.plescia@provincia.campobasso.it

Gruppo stradale n. 5 di Casacalenda

Responsabile del Gruppo Stradale nr. 5: ing. Gianluigi Fantetti

Telefono: 0874 401210

e-mail: gianluigi.fantetti@provincia.campobasso.it

NOTA: La presente sostituisce integralmente la nota prot. 7500 del 12.03.2020 che presentava un refuso nell'Oggetto.

Al Responsabile Ufficio Concessioni

Dott. Leonardo Giuliano

SEDE

Oggetto: D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), L. n. 241 del 07/08/1990. Istanza di autorizzazione per la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di telecomunicazione in fibra ottica) Banda Ultra Larga. Progetto "Comuni di Acquaviva Collecroce, Colletorto, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Longano, Macchia D'Isernia, Macchia Valfortore, Montecilfone, Morrone del Sannio, Santa Croce di Magliano, Sessano del Molise, Tufara" Indizione 5° conferenza di servizi decisoria simultanea sincrona (art. 14-ter L. 241/90) – Comune capofila Santa Croce di Magliano. **Attraversamenti sulla S.P. n. 105 "Ripabottoni-Morrone", da realizzarsi in agro del Comune di Morrone. Rilascio parere tecnico.**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, visto :

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1/10/2013 (cd. Decreto Scavi);
- la nota prot. n.12879 del 22/05/2018 del Responsabile del Servizio n. 2 Viabilità di questo Ente, concernete chiarimenti e indicazioni operative sugli attraversamenti delle strade Provinciali con linee di fibre ottiche;
- preso atto che gli elaborati del progetto esecutivo, allegati all'istanza di autorizzazione riportano :
- il tipo degli attraversamenti (aereo, interrato con scavo a cielo aperto, interrato con scavo in minitrincea) la loro lunghezza, l'ubicazione degli stessi, riferiti a coordinate WGS;
- il tipo dei ripristini (banchina, banchina asfalto) la loro lunghezza, l'ubicazione degli stessi, riferiti a coordinate WGS;
- il tipo e le dimensioni dei pozzetti (banchina, banchina asfalto) e l'ubicazione degli stessi, riferiti a coordinate WGS;

per quanto di competenza, accertato che l'intero progetto è stato acquisito dal portale della Regione Molise e interessa aree ricadenti nel **Comune di Morrone del Sannio**, si rilascia il presente parere tecnico **POSITIVO**, per il solo tratto di competenza, precisando che il parere tecnico è relativo alle sole opere di cui allegato planimetrico Tavola n. 2 del PR_070048, (si precisa che la strada interessata dagli attraversamenti aerei è la SP_105 e non la SP_64 come erroneamente riportato nel titolo dell'elaborato) con le seguenti prescrizioni:

1. **ATTRAVERSAMENTI AEREI SU IMPIANTI ESISTENTI:** l'attraversamento su impianto esistente dovrà essere certificato circa la idoneità dei supporti dei pali e di altri dispositivi atti a sostenere il cavo aggiuntivo, da parte dell'Ente che gestisce la linea preesistente (ENEL) che dovrà altresì autorizzare il passaggio della infrastruttura digitale sulla propria linea. Per quanto di competenza di questo Ente, per gli attraversamenti aerei su pali e impianti esistenti si prescrive che il nuovo cavo dovrà essere posto ad adeguata altezza da terra in modo da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione ed alla stabilità della strada e delle pertinenze.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

Settore Lavori Pubblici

Dirigente: dott. Michele Smargiassi

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

2/2

Responsabile dell'Ufficio: ing. Antonio Plescia

Telefono 0874/401257 – e-mail:

antonio.plescia@provincia.campobasso.it

Gruppo stradale n. 5 di Casacalenda

Responsabile del Gruppo Stradale nr. 5: ing. Gianluigi Fantetti

Telefono: 0874 401210

e-mail: gianluigi.fantetti@provincia.campobasso.it

Sono previsti attraversamenti aerei su impianti esistenti sulla S.P. n. 105, ubicati in base alle seguenti coordinate:

1	41°42'34.01"N	14°47'37.43"E	GID: 1677342
2	41°42'30.54"N	14°47'40.94"E	GID: 1677920

L'E-Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia, come da tabella prodotta, ha certificato gli attraversamenti come sopra identificati dai relativi GID. L'esito della certificazione è positiva.

RACCOMANDAZIONI GENERALI da inserire nella Concessione: si fa obbligo alla società Concessionaria di comunicare a questo Ente, la data di inizio lavori, i nominativi ed i recapiti della ditta esecutrice dei lavori e del Direttore dei Lavori. Inoltre è necessario che la Concessionaria provveda, al termine dei lavori, a fornire a questo Ente i disegni comprendenti i particolari costruttivi e le planimetrie di dettaglio in scala adeguata, al fine di poter individuare con estrema precisione planimetrica ed altimetrica il posizionamento degli impianti realizzati. La ditta concessionaria e/o per essa l'impresa realizzatrice degli attraversamenti ai fini della sicurezza della circolazione stradale dovrà adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare la segnaletica temporanea di cantiere, da realizzarsi con gli elementi minimi previsti dalle tavole di cui Decreto Ministeriale del 10/07/2002, compresa la richiesta allo scrivente Ente di Ordinanze che limitano e/o parzializzano la circolazione stradale.

Si comunica inoltre che gli attraversamenti ricadono fuori dal Centro Abitato del medesimo Comune.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Gruppo 5
ing. Gianluigi Fantetti (*)

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Antonio Plescia (*)

Il Dirigente
dott. Michele Smargiassi (*)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82.