

B.13.1 - Parco serbatoi stoccaggio (idrocarburi liquidi o altre sostanze o rifiuti)

Serbatoi in esercizio

Progr essivo	Sigla	Posizione amministr ativa	Anno di messa in esercizio	Capacit à (m3)	Destinazio ne d'uso (sostanza contenuta)	Tetto galleggiante		Tetto fisso		Impermeabili zz azione bacino		Doppio fondo contenimen to		Tipologia di controllo / ispezioni	Frequenza monitoraggio
						Sistema di tenuta ad elevata efficienza		Collegamento a sistema recupero vapori							
						SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto , indicare data ultimazi one)	SI	NO (se previst o, indicar e data ultimaz ione)		
1	Serbat oio R13 200125	SI VEDA ALL. B22	2016	26,8	200125				X	Serbatoi fissi in acciaio con trattam ento anticorr osione esterno e bacino di conteni mento		Bacino di conteni mento		- Manutenzione ordinaria/stra ordinaria - Danneggiame nto - Deterioramen to - Perdite	Come da Determina n.138 del 19.01.2016 e da libretto di manutenzione

2	Serbat oio R13 EMULSIONI	SI VEDA ALL. B22	2016	29	EMULSIONI				X	Serbatoi o fissi in acciaio con trattamento anticorrosione esterno e bacino di contenimento		Bacino di contenimento		<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione ordinaria/straordinaria - Danneggiamento - Deterioramento - Perdite 	Come da Determina n.138 del 19.01.2016
3	Serbat oio R13 130208	SI VEDA ALL. B22	2016	40	130208				X	Serbatoi o fissi in acciaio con trattamento anticorrosione esterno e bacino di contenimento		Bacino di contenimento		<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione ordinaria/straordinaria - Danneggiamento - Deterioramento - Perdite - 	e da libretto di manutenzione
4	Serbat oio R13 – ALTRI OLI MISCELATI	SI VEDA ALL. B22	2016	40	ALTRI OLI MISCELATI				X	Serbatoi o fissi in acciaio con trattamento anticorr		Bacino di contenimento		<ul style="list-style-type: none"> - Deterioramento - Perdite 	Come da Determina n.138 del 19.01.2016

5	Serbat oio R13 OLI PCB	SI VEDA ALL. B22	2016	5,8	OLI PCB				X	Serbatoi o fissi in acciaio con trattam ento anticorr osione esterno e bacino di conteni mento		Bacino di conteni mento		- Manutenzione ordinaria/stra ordinaria - Danneggiame nto - Deterioramen to - Perdite	e da libretto di manutenzione
6	Serbat oio interra to	SI VEDA ALL. B22	2016	1 mc	sversame nti				X	serbatoi o a tenuta di 1 mc				- Manutenzione ordinaria/stra ordinaria - Danneggiame nto - Deterioramen to - Perdite	Come da Determina n.138 del 19.01.2016
7	Serbat oio interra to	SI VEDA ALL. B22	2016	1 mc	sversame nti				X	serbatoi o a tenuta di 1 mc				- Manutenzione ordinaria/stra ordinaria - Danneggiame nto - Deterioramen to - Perdite	e da libretto di manutenzione
8	Serbat oio interra to	SI VEDA ALL. B22	2016	0,5 mc	sversame nti				X	serbatoi o a tenuta di 1 mc				- Manutenzione ordinaria/stra ordinaria - Danneggiame nto	Come da Determina n.138 del 19.01.2016

9	Vasca di raccolta acque	SI VEDA ALL. B22	2016	2 mc	Lavaggio pavimentazioni				X							e da libretto di manutenzione
---	-------------------------	------------------	------	------	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Note

Serbatoi in fase di dismissione

Progr essivo	Sigla	Anno di messa in esercizio	Capacità (m3)	Ultima destinazione d'uso (sostanza contenuta)	Data messa fuori servizio	Data prevista di dismissione

Note