MATERA

BENEVENTO

289B

289R

289LR

289TR

289LB

289TB

252LR

252LB

289SR

289SB

1-189G

2-189G

1-152G

2-152G

T1

60000 ±2×2.5% V
11000 kVA
6000 V
50Hz
Dy 11
Vcc = 8%

T2

1-52

2-52

1-89SA

2-89SA

G1

11000 KVA
500 n°
6000 V
50Hz
cosf 0,85

G2

1-TSA

6000 ±2×2.5% V
160 KVA
400-231 V
50Hz
Vcc = 4,4%

2-TSA

6000 ±2×2.5% V
160 KVA
400-231 V
50Hz
Vcc = 4,4%

1-27TSA

2-27TSA

1-525A

2-525A

1-515A

2-515A

GTVS

380/√3 / 380/√3 V
40VA/0,5

380-220 V 50Hz

F.M. NON TASSATA

F.M. TASSATA

1-52Q

2-52Q

52WR A

52WR B

52WR C

52BC

52BS

52CL

52R1

52FM

52IR

52IL

42IR

42IL

TIL

380
15kVA
220-127V

52PL

220-127V

52DI1

52DI2

52DI3

52DI4

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

52CP

52OF

52PFM

52R2

52R3

CARRO PONTE

OFFICINA

PRESSE F.M.

RISERVA

1-88QS

1-88QD

2-88QS

2-88QD

88WR/A

88WR/B

88WR/C

POMPA OLIO SPINE GR.1

POMPA OLIO DEVIATORI GR.1

POMPA OLIO SPINE GR.2

POMPA OLIO DEVIATORI GR.2

POMPE ACQUA RAFFREDD.

72CS

72CB

72CM

72SS

72SB

72SM

280Ah/10h
57 Elem. Pb

50Ah/10h
12 Elem. Pb

71C

71S

89C

89S

110V ±2% c.c.

24V ±2% c.c.

1-8C

2-8C

8CS

52LE

1-8S

2-8S

8SS

COMANDI GRUPPO 1

COMANDI GRUPPO 2

COMANDI SOTTOSTAZIONE

LUCE EMERGENZA

SEGNALAZIONI GRUPPO 1

SEGNALAZIONI GRUPPO 2

SEGNALAZIONI SOTTOSTAZIONE

COMPRESSORI INTERRUTTORI 88WR

RISERVA

1-88MP

GP 1,5KW 220V

GT

GAP

E

Fu1

FuM

FuA

Rp

Rz1

Rz2

PC

PA

AP1

AP2

P1

P2

TrA

TrM

K1

27M

27A

27RT

27MP

43R

90M

90X

90A

90V

70M

70

72P

41

40

12

49

50-51V

64R

TVM

TVR

TVP

TVL

BTVM

BTVR

BTVL

BTVP

UTIF

87

87G

87T

26

97

99

59

147

164

13

Distribuzione

Aggiornato 69/12/71

ASG ANSALDO SAN GIORGIO COMPAGNIA GENERALE GENOVA (ITALIA)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
ACQUEDOTTO CAMPANO
CENTRALE IDROELETTRICA DEL BIFERNO 2×11MVA
SCHEMA UNIFILARE

DIS. 6.7.71
CONTR.
IL CAPO UFF.
CONTR. NOR

4CS 3187

BICDI

SOSTITUISCE 4CS 3187/A

SOSTITUITO DA

A norma di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno