



OGGETTO: Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art.27-bis del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 104/2017, presso la Regione Molise, (richiedente Proponente CONSORZIO DI BONIFICA SUD – BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO) relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico, nel punto di rilascio delle acque del DMV dell'invaso di Chiauci (IS), e relative opere accessorie, ai fini della connessione dello stesso alla RTN, di un elettrodotto MT aereo in cavo cordato ad elica ricadente nei Comuni di Chiauci (IS), Civitanova del Sannio (IS) e Bagnoli del Trigno (IS).

DICHIARAZIONE SULLA FASE REALIZZATIVA DEL PROCURATORE RESPONSABILE CHE HA REDATTO L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART. 95 DEL D.LGS. N. 259/2003 – CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Il sottoscritto Francesco LAMPARELLI nato a Pescara (PE) il 21/03/1966, domiciliato per la carica in Vasto alla C.da Sant'Antonio Abate, 1 nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente CONSORZIO DI BONIFICA SUD – BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO (gestore della rete elettrica) come da Deliberazione Commissariale n. 470 del 11.12.2018, rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente

DICHIARAZIONE

- nella fase di realizzazione dell'elettrodotto verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nell'attestazione di conformità;
- nella fase di costruzione dell'elettrodotto in cavo cordato ad elica, nei casi di presenza di linee di telecomunicazioni aeree nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto Interministeriale per linee elettriche aeree n. 449 del 21/3/1998 – Capitolo II comma 2.1.06 (distanze di rispetto dei conduttori);
- al termine della costruzione dell'elettrodotto, e-distribuzione SpA procederà ad aggiornare la planimetria del tracciato con l'indicazione degli attraversamenti/parallelismi riscontrati, archiviandola nel proprio fascicolo autorizzativo a disposizione per gli eventuali controlli da parte degli organi della Pubblica Amministrazione competente.

Vasto li 19/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Francesco LAMPARELLI)