

Roma, 12/12/2018

Spett.le Regione Molise
Dipartimento II
Risorse Finanziarie – Valorizzazione Ambiente
e Risorse Naturali – Sistema Regionale e
Autonomie Locali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Nazario Sauro, 1
86100 – Campobasso (CB)
regionemolise@cert.regione.molise.it

p.c. Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE
ATTIVITA' TERRITORIALI – DIVISIONE III
Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e
Molise – III^ Settore
Via Amendola, 116
70126 – Bari (BA)
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

Rif. Pratica: Autorizzazione Unica della Regione Molise prot. 179626 del 30/10/2018;
Risposta nota mise n. 0189515 del 16/11/2018

Oggetto: Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio, presso l'Ufficio Regione Molise – Dipartimento II – Servizio Valutazioni Ambientali della Provincia di Campobasso, di una conduttura di energia elettrica a MT/BT aerea in cavo cordato ad elica costituente l'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica esistente di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzare nel comune di Longano (IS) in località "Le Pagliare".

Con riferimento all'istanza di Autorizzazione in oggetto Vi trasmettiamo in allegato:

- l'Attestazione di Conformità redatta ai sensi del comma 2 bis all'art. 95 del D. Lgs n. 259/2003- C.C. Elettroniche;
- la Dichiarazione del Procuratore responsabile/Legale rappresentante/Sindaco che ha redatto l'Attestato di conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa della conduttura di energia elettrica di cui all'oggetto.

All'Ispettorato che legge per conoscenza si fa presente che tutta la documentazione è depositata presso l'Amministrazione in indirizzo competente al rilascio dell'autorizzazione unica.


LA ENERGY Srl
Il Procuratore

Allegati:

n.1 attestazione di conformità.

n. 1 Dichiarazione

Oggetto: Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2 bis all'art. 95 del D. Lgs n. 259/2003- Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio, presso l'Ufficio Regione Molise – Dipartimento II – Servizio Valutazioni Ambientali della Provincia di Campobasso, di una conduttura di energia elettrica a MT/BT aerea in cavo cordato ad elica costituente l'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica esistente di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzare nel comune di Longano (IS) in località "Le Pagliare".

Il sottoscritto Luigi Mannocchi nato a Roma (RM) il 07/09/1968 nella sua qualità di PROCURATORE della società La Energy Srl, domiciliato per la carica in Roma (RM) Circonvallazione Appia, 50- CAP 00179, PEC: laenergysrl@legalmail.it , Telefono e fax 0587/52715

Rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

1. La conduttura di energia elettrica sotterrata in oggetto, è stata progettata con conduttori in cavo cordato ad elica e pertanto rientra nella disciplina di cui comma 2 bis all'art. 95 del D. Lgs n. 259/2003.
2. Il tracciato della conduttura di energia elettrica è riportato nella planimetria allegata.
3. La/e sezione/i costruttiva/e di progetto della/e conduttura/e di energia elettrica sopra definita/e è/sono riportata/e in allegato.
4. Il progetto prevede che nei tratti in avvicinamento per incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni interrate, la sezione costruttiva della conduttura di energia elettrica viene adeguata in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella norma CEI 11-17 capitolo 6 Luglio 2006 Edizione Terza Fascicolo 8402 (coesistenza tra cavi di energia e altri servizi tecnologici interrati) in materia di distanze e protezioni reciproche tra le linee di telecomunicazione e le condutture di energia elettrica stesse
5. Le caratteristiche tecniche proprie della tipologia dei componenti delle condutture di energia elettrica (cavi cordati ad elica) e il rispetto della normativa tecnica sopracitata relativa alla modalità di posa dei cavi nei tratti in avvicinamento per incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni di cui al punto precedente, escludono che possa verificarsi il manifestarsi di fenomeni induttivi e/o altri fenomeni di interferenza tra le condutture di energia elettrica e gli linee di telecomunicazioni eventualmente presenti in prossimità del tracciato delle condutture di energia elettrica in progetto in qualsiasi condizione di esercizio e guasto.
6. Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle condutture di energia elettrica in esame **la legislazione e le normative tecniche applicabili sono nel dettaglio le seguenti:** il R.D. n. 1775/1933 " Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;

- Legge n. 339/1986 “ Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio delle linee elettriche esterne “;
- D.M. n. 449 del 21.3.1988 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne “;
- D.M. n. 1260 del 16.1.1991 “ Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio delle linee elettriche esterne;
- D.M. 5.8.1998 “ Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio delle linee elettriche esterne”;
- Decreto Lgs. n. 259/2003, artt. 95 e s.m.i.; 97 e 98: "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- **Norme CEI 11-17 ed. luglio 2006 fascicolo 8402;**
- **Norme CEI 103-2 ed. dicembre 2006 fascicolo 8598;**
- **Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997 fascicolo 4091.**


LA ENERGY Srl
Il Procuratore

All: - Planimetria elettrodotto

Oggetto: Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio, presso l'Ufficio Regione Molise – Dipartimento II – Servizio Valutazioni Ambientali della Provincia di Campobasso, di una conduttura di energia elettrica a MT/BT aerea in cavo cordato ad elica costituente l'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica esistente di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzare nel comune di Longano in località "Le Pagliare".

Dichiarazione sulla fase realizzativa del Procuratore responsabile che ha redatto l'attestazione di conformità ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/03-Codice delle Comunicazioni elettroniche

Il sottoscritto Luigi Mannocchi nato a Roma (RM) il 07/09/1968 nella sua qualità di PROCURATORE della società La Energy Srl, domiciliato per la carica in Roma (RM) Circonvallazione Appia, 50 – CAP 00179, PEC: laenergysrl@legalmail.it , Telefono e fax 0587/52715

Rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente:

DICHIARAZIONE

- nella fase di realizzazione dell'elettrodotto in cavo cordato ad elica verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nell'attestazione di conformità;
- nella fase di costruzione dell'elettrodotto in cavo cordato ad elica e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi cordati ad elica, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto vale a dire nel caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra la conduttura di energia elettrica in cavo cordato ad elica e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (coesistenza tra cavi di energia elettrica ed altri servizi tecnologici sotterrati) distanze di rispetto per i conduttori);
- **al termine della costruzione dell'elettrodotto, e-distribuzione procederà ad aggiornare la planimetria del tracciato con l'indicazione degli attraversamenti/parallelismi riscontrati, archiviandola nel proprio fascicolo autorizzativo a disposizione per gli eventuali controlli da parte degli organi della Pubblica Amministrazione competente.**

Per qualsiasi comunicazione il referente della pratica autorizzativa è il sig. Federico Marchi, tel. 3294120692, ufficio in Pontedera (PI) Via Salvo d'Acquisto, 40/R – CAP 56025.

LA ENERGY Srl

Registro Imprese Tribunale di Roma – CCIAA di Roma n. 1380005
C.F. e P.IVA n. 12513431002

Circonvallazione Appia n. 50 Roma (RM)

Pec: laenergysrl@legalmail.it


LA ENERGY Srl
Il Procuratore