



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio · Viabilità

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

1/2

Responsabile dell'Ufficio: ing. Antonio Plescia

Telefono 0874/401257 – e-mail:

antonio.plescia@provincia.campobasso.it

Gruppo stradale n. 5 di Casacalenda

Istruttore Direttivo Tecnico: geom. Angelo Mancinone

Telefono: 0874 401284-

e-mail: antonio.mancinone@provincia.campobasso.it

**Al Responsabile Ufficio Concessioni**

**Dott. Leonardo Giuliano**

**SEDE**

Allegati : elaborati progettuali in formato pdf

**Oggetto:** *D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), L. n. 241 del 07/08/1990. Istanza di autorizzazione per la costruzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga (rete di telecomunicazione in fibra ottica) nelle aree del territorio dei Comuni di Agnone, Busso, Campomarino, Carpinone, Castelbottaccio, Castelmauro, Castelverrino, Guardialfiera, Lupara, Provvidenti, Riccia, Salcito, San Felice del Molise, Sant'Agapito- (Comune capofila Campomarino). Indizione conferenza di servizi decisoria simultanea sincrona (art. 14-ter L. 241/90) del 29/07/2019. Attraversamenti sulla S.P. n. 73 "Bifernina", da realizzarsi in agro del Comune di Lupara. Rilascio parere tecnico.*

*Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, visto :*

*- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1/10/2013 (cd. Decreto Scavi);*  
*- la nota prot. n.12879 del 22/05/2018 del Responsabile del Servizio n. 2 Viabilità di questo Ente, concernete chiarimenti e indicazioni operative sugli attraversamenti delle strade Provinciali con linee di fibre ottiche;*  
*- preso atto che gli elaborati del progetto esecutivo, allegati all'istanza di autorizzazione riportano :*  
*-il tipo degli attraversamenti, la loro lunghezza, l'ubicazione degli stessi, riferiti a coordinate WGS;*  
*-il tipo dei ripristini, la loro lunghezza, l'ubicazione degli stessi, riferiti a coordinate WGS;*  
*-il tipo e le dimensioni dei pozzetti (banchina, banchina asfalto) e l'ubicazione degli stessi, riferiti a coordinate WGS;*  
*per quanto di competenza, accertato che l'intero progetto è stato acquisito dal portale della Regione Molise e interessa aree ricadenti nel Comune di Lupara, si rilascia il presente parere tecnico **POSITIVO**, per il solo tratto di competenza provinciale, precisando che il parere tecnico è relativo alle sole opere di cui agli allegati planimetrici tavole n. 1 con le seguenti prescrizioni:*

**1. ATTRAVERSAMENTI AEREI SU IMPIANTI ESISTENTI:** l'attraversamento su impianto esistente dovrà essere certificato circa la idoneità dei supporti dei pali e di altri dispositivi atti a sostenere il cavo aggiuntivo, da parte dell'Ente che gestisce la linea preesistente (ENEL) che dovrà altresì autorizzare il passaggio della infrastruttura digitale sulla propria linea.  
Per quanto di competenza di questo Ente, per gli attraversamenti aerei su pali e impianti esistenti si prescrive che il nuovo cavo dovrà essere posto ad adeguata altezza da terra in



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio · Viabilità

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

2/2

Responsabile dell'Ufficio: ing. Antonio Plescia

Telefono 0874/401257 – e-mail:

antonio.plescia@provincia.campobasso.it

Gruppo stradale n. 5 di Casacalenda

Istruttore Direttivo Tecnico: geom. Angelo Mancinone

Telefono: 0874 401284-

e-mail: antonio.mancinone@provincia.campobasso.it

modo da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione ed alla stabilità della strada e delle pertinenze.

Sono previsti attraversamenti aerei su impianti esistenti sulla S.P. n. 73 "Bifernina", ubicati in base alle seguenti coordinate:

1	41°45'28.61"N	14°43'49.01"E	GID: 1367898	FUORI DAL CENTRO ABITATO
---	---------------	---------------	--------------	--------------------------

2	41°45'45.15"N	14°44'2.00"E	GID: 1367875
3	41°45'44.12"N	14°44'1.25"E	GID: 1619325
4	41°45'44.23"N	14°44'1.39"E	GID: 1367882
5	41°45'40.55"N	14°44'2.73"E	GID: 1367974

L'E-Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia, come da tabella prodotta, ha certificato gli attraversamenti come sopra identificati dai relativi GID. L'Esito della certificazione è positiva.

**RACCOMANDAZIONI GENERALI da inserire nella Concessione:** si fa obbligo alla società Concessionaria di comunicare a questo Ente, la data di inizio lavori, i nominativi ed i recapiti della ditta esecutrice dei lavori e del Direttore dei Lavori. Inoltre è necessario che la Concessionaria provveda, al termine dei lavori, a fornire a questo Ente i disegni comprendenti i particolari costruttivi e le planimetrie di dettaglio in scala adeguata, al fine di poter individuare con estrema precisione planimetrica ed altimetrica il posizionamento degli impianti realizzati. La ditta concessionaria e/o per essa l'impresa realizzatrice degli attraversamenti ai fini della sicurezza della circolazione stradale dovrà adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare la segnaletica temporanea di cantiere, da realizzarsi con gli elementi minimi previsti dalle tavole di cui Decreto Ministeriale del 10/07/2002, compresa la richiesta allo scrivente Ente di Ordinanze che limitano e/o paralizzano la circolazione stradale.

Si comunica inoltre che gli attraversamenti ricadono nel Centro Abitato del Comune di Lupara, salvo ove diversamente segnalato.

Distinti Saluti

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
geom. Angelo Mancinone (\*)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Antonio Plescia (\*)

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82.