

Legenda

Caratteristiche gruppi elettropompe

Tratti Cunicoli - Misure	Profondità Pozzi	Potenza (kW) - Assorbimento (A) - Portata (Q) Prevalenza (H)
--------------------------	------------------	--

Tratto - A = m	110,00	n° 01 = m	60,00	Gruppo n° 1	55	113	83	47
Tratto - B = m	50,00	n° 02 = m	60,00	Gruppo n° 2	92	187	100	62
Tratto - C = m	50,00	n° 03 = m	60,00	Gruppo n° 3	92	187	100	62
Tratto - D = m	15,00	n° 04 = m	31,00	Gruppo n° 4	55	113	100	38
Tratto - E = m	13,00	n° 05 = m	40,00	Gruppo n° 5	34	71	51	43
Tratto - F = m	1,00	n° 06 = m	36,00	Gruppo n° 6	24	51	36	49
Tratto - G = m	13.00	n° 07 = m	40,00	Gruppo n° 7	24	51	50	32
Tratto - H = m	38,00	n° 08 = m	40,00	Gruppo n° 8	55	113	100	38
Tratto - I = m	15,00	n° 09 = m	60,00	Gruppo n° 9	73	155	84	61
Tratto - L = m	37,00	n° 10 = m	60,00	Gruppo n° 10	92	187	200	35
Tratto - M = m	20,00	n° 11 = m	60,00	Gruppo n° 11	92	187	133	48
Tratto - n = m	41,00	n° 12 = m	60,00	Gruppo n° 12	37	80	36	74
		n° 13 = m	60,00	Gruppo n° 13	45	96	60	50
		n° 14 = m	39,50	Gruppo n° 14	37	80	58	45